



CONLIT PLUS

CONLIT PLUS

Ťažká tuhá doska z kamennej vlny s povrchovou úpravou hliníkovou fóliou na protipožiarne izolácie VZT potrubia. Obsahuje netoxickú kamennú drvinu ako chladivo.

VYHLÁSENIE O ZHODE č. POS-03-2026

v zmysle § 13, ods. 2 zákona č. 22/1997 Zb. v platnom znení a §13 NV č. 163/2002 Zb. v platnom znení

- Názov a obchodné označenie stavebného výrobku:
CONLIT PLUS – ťažké a tuhé protipožiarne izolačné dosky s hliníkovou vystuženou fóliou
- Označenie typu stavebného výrobku:
**CONLIT PLUS 60 ALU
CONLIT PLUS 120 ALU**
- Zamýšľané použitie:
Dosky CONLIT PLUS sú všeobecne určené iba pre protipožiarne izolácie v schválených systémoch požiarnej ochrany stavieb (nosné oceľové konštrukcie - stĺpy, nosníky, prievlaky, betónové stropy, požiarne dvere a vráta, potrubia vzduchotechnické a pre požiarne odťahy - oddymenie stavieb a pod.), v súlade s projektovou dokumentáciou a stavebno-technickým osvedčením (STO) č. STO-AO 224-1657/2026.
- Názov a adresa sídla výrobcu a miesta výroby:
Výrobca:
ROCKWOOL, a.s., Cihelní 769, 735 31 Bohumín, Česká republika; IČO 26165261

Miesto výroby:
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatkowa 14, 66-131 Cigacice, Polsko
- Názov a adresa splnomocneného zástupcu (ak je to relevantné):
- Národná technická špecifikácia:
a. Česká norma výrobku
Neuplatňuje sa

b. Národné technické posúdenie
Stavebné technické osvedčenie STO-AO 224-1657/2026

c. Autorizovaná osoba, ktorá STO vydala:
INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika, Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství
Autorizovaná osoba 224

d. Protokol o certifikácii:
785200583/2026 zo dňa 02.03.2026
- Postup posudzovania zhody: **podľa § 5a NV č. 163/2002 Zb. v platnom znení (príloha č. 2, skupina 5, podskupina 13), na základe certifikátu č. 26 0050 V/AO**
- Deklarované vlastnosti: pozri tabuľku nižšie

Výrobok patrí do prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 163/2002 Zb., skupina výrobkov 05, por. č. 01.

TABUĽKA DEKLAROVANÝCH VLASTNOSTÍ

Posudzovaná vlastnosť	Deklarovaná úroveň / trieda	Norma / metóda posúdenia
Rozmerová stálosť	0%	ČSN EN 1604
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu desky TR 2,5	3,0/6,5/6,1/2,6 kPa	ČSN EN 1607
Požiarna odolnosť systému CONLIT PLUS: Obklad CONLIT PLUS 60 ALU Obklad CONLIT PLUS 120 ALU	EI 60 (ve ho i↔o) S EI 120 (ve ho i↔o) S	ČSN EN 13501-3 ČSN EN 1366-8 ČSN NE 1363-1
Reakcia na oheň	A1	ČSN EN 13501-1
Index šírenia plameňa po povrchu stavebných hmôt	i _s = 0 mm/min	ČSN 73 0863
Hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra, Index hmotnostnej aktivity rádionuklidov	Limity dodržané	Metódika SÚJB

Tento dokument je prekladom originálneho dokumentu 'Prohlášení o shodě' č. POS-02-2026 vydaného dňa 09.03.2026 v českom jazyku výrobcom ROCKWOOL, a.s. V prípade rozdielov je rozhodujúce znenie originálu. Výrobok bol uvedený na trh v Českej republike v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Pri uvádzaní výrobku na domáci trh SR sa uplatňuje klauzula vzájomného uznávania podľa § 28 ods. 2 zákona č. 133/2013 Z. z.

9. ROCKWOOL, a.s. potvrdzuje, že výrobok spĺňa deklarované vlastnosti výrobku, spĺňa základné požiadavky podľa nariadenia vlády ČR č. 163/2002 Zb., prípadne požiadavky iných technických predpisov, že výrobok je za podmienok obvyklého, prípadne výrobcom alebo dovozcom určeného použitia bezpečný a že prijal opatrenia, ktorými trvalo zabezpečuje zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami.

V Cigacicích dňa 9. 3. 2026.

Poverená osoba výrobcu:

**DYREKTORKA
MARKETINGU**

Agnieszka Stawiarska

.....
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

Agnieszka Stawiarska

Riaditeľka marketingu ROCKWOOL CEE